МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

рег. № 32-24574/24.01.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА UPS-И", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА UPS-И ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ И МОБИЛНИ РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ"

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: постъпило искане за разяснение по обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „***Доставка на UPS-и***", Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на UPS-и за преместваеми и мобилни рентгенови системи".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обществена поръчка с горецитирания предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1:

„В техническите спецификации по обособена позиция № 2 в графа: Време за работа при претоварване в режим на инвертор е записано като изискване 10 min 100-125 %; 1 min 125-150 %; 5 sec 68 %. При така поставените минимални изисквания е налице несъответствие. Натоварването от 100-125 % минимум 10 минути, а при 68 % 5 сек – при 68 % системата не влиза в режим претоварване следователно може да работи до разреждане на батериите".

ОТГОВОР № 1:

В техническата спецификация по обособена позиция № 2 са поставени минимални изисквания към показател „Време за работа при претоварване в режим на инвертор", а именно: „10 min 100-125%; 1 min 125-150%; 5 sec 68%". Предвид обстоятелството, че при 68 % няма претоварване, то минималното изискване към времето за работа при претоварване в режим на инвертор 5 sec е при 168 %.

Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за участие.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗОП,
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД
№ ЗАМ-1634/32-336356/30.11.2017 Г.
ЦВЕТАН МАДАНСКИ

София 1202,
ул. „Г. С. Раковски" № 47
тел. 02/9859 4528
факс 02/9859 4066
pr@customs.bg
www.customs.bg