П Р О Т О К О Л

№ 1

От публично заседание на комисията, назначена със Заповед № ЗАМ-245/32-38770/07.02.2018 г., изменена със Заповед № 540/32-99463/04.04.2018 г. на длъжностното лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: **„Доставка на UPS“**, открита с Решение № Р-835/32-366701 от 29.12.2017 г. и Обявление за поръчка с ID № 821910, публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00334-2017-0050 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с № 2018/S 001-000148 от 03.01.2018 г.

На 07.02.2018 г. в 11:00 часа в заседателната зала на ет. 10 в Централно митническо управление на Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, комисия в състав:

Председател: Ирена [illegible]

и

Членове:

1. Б [illegible]
2. А [illegible]

и в присъствието на следните представители на участниците:

1. К [illegible] – представител на участника [illegible] упълномощен от г-н Л [illegible] и Д [illegible] Членове на Управителния съвет на [illegible] негови представители, с нотариално заверено пълномощно с Рег. № 956/06.02.2018 г. Същият удостовери присъствието си като се вписа в Списък на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията направи проверка с личната карта на г-н К [illegible];
2. М [illegible] представител на участника „[illegible] упълномощен от г-н Й [illegible] – Изпълнителен директор на „[illegible] нотариално заверено пълномощно с Рег. № 9875/16.10.2015 г. Същият удостовери присъствието си като се вписа в Списък на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията направи проверка с личната карта на г-н М [illegible];
3. Д [illegible] представител на участника [illegible] упълномощена от г-н А [illegible] Управител на [illegible] ООД с пълномощно от 05.02.2018 г. Същата удостовери присъствието си като се вписа в Списък на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията направи проверка с личната карта на г-жа Д [illegible];
4. А [illegible] - представител на участника [illegible] ООД, упълномощен от г-жа Д [illegible] Управител на [illegible] с пълномощно. Същият удостовери присъствието си като се вписа в Списък на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията направи проверка с личната карта на г-н А [illegible];
5. Ми [illegible] представител на участника [illegible] Същият удостовери присъствието си като се вписа в Списък на присъстващите лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията направи проверка с личната карта на г-н [illegible]

проведе публично заседание на основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП за отваряне на получените оферти в процедурата.

Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха на отварянето на офертите.

Председателят на комисията откри публичното заседание като обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съгласно който в срока за получаване на оферти, посочен в обявлението – до 17:30 часа на 23.11.2016 г., са постъпили 10 (десет) оферти, както следва:

Поредн номер	Подател на офертата	Регистрационен №	Дата и час на получаване	Обособена позиция
1	„Мундус Сървисиз“ АД	32-36516	05.02.2018 г. – 14:25 ч.	
2	„Стратекс“ ООД	32-36612	05.02.2018 г. – 14:54 ч.	ОП № 1 и 2
3	„Некст Левел Инженеринг“ ООД	32-36617	05.02.2018 г. – 14:56 ч.	ОП № 1 и 2
4	„Лирекс БГ“ ООД	32-36804	05.02.2018 г. – 15:36 ч.	ОП № 1 и 2
5	„Клима и Вент“ ООД	32-36835	05.02.2018 г. – 15:42 ч.	ОП № 1
6	„Енерджи-Ка“ ЕООД	32-36873	05.02.2018 г. – 15:53 ч.	ОП № 1
7	„Енерджи-Ка“ ЕООД	32-36880	05.02.2018 г. – 15:56 ч.	ОП № 2
8	„Алфа Грисин Инфотех БГ“ ООД	32-37021	05.02.2018 г. – 16:35 ч.	ОП № 1 и 2
9	„МИВ Инженеринг“ ООД	32-37134	05.02.2018 г. – 17:12 ч.	ОП № 1 и 2
10	„Контракс“ АД	32-37148	05.02.2018 г. – 17:18 ч.	ОП № 1 и 2

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и пристъпиха към отварянето на офертите.

Председателят на комисията обърна внимание на участниците, че в настоящата обществена поръчка възложителят се е възползвал от възможността, посочена в чл. 104, ал. 2 от ЗОП и в обявлението за обществена поръчка – в точка II на поле VI.4.3) Подаване на жалби, като продължение от поле VI.3) е обявил, че оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, поради което комисията ще извърши действията по своята работа съгласно чл. 61 от ППЗОП и в съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 1, предложение последно от ППЗОП ще оповести предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите, посочен в поле II.2.5) Критерии за възлагане от обявлението за поръчка, а именно: Цена.

I. Отваряне по реда на постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

1. Участник **„Мундус Сървисиз“ АД е представил оферта с Рег. № 32-36516/05.02.2018 г. в 14:25 ч.**

Опаковката на участника съдържа запечатана непрозрачна опаковка с надпис оферта по обособена позиция № 1 и запечатана непрозрачна опаковка с надпис оферта по обособена позиция № 2. Върху запечатаната непрозрачна опаковка с ненарушена цялост е посочена следната информация: предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

А) **По обособена позиция № 1**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номера и предмета на обособената позиция, за която подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа папка с опис на представените документи и документи по чл. 39, ал. 2 (Единен европейски документ за обществени поръчки) и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри".

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, съдържащи се в папката.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение. В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на [illegible] подписа техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и оповести предложението на участника от ценовото предложение по показателя за оценка на офертата.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 53 088,00 лв. без начислен ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение. В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на [illegible] подписа ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

Б) **По обособена позиция № 2**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номера и предмета на обособената позиция, за която подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа папка с опис на представените документи и документи по чл. 39, ал. 2 (Единен европейски документ за обществени поръчки) и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри".

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите, съдържащи се в папката.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение. В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н А[illegible] представител на [illegible] подписа техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и оповести предложението на участника от ценовото предложение по показателя за оценка на офертата.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 51 300,00 лв. без начислен ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение. В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н А[illegible] представител на [illegible] подписа ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

2. Участник **„Стратекс" ООД е представил оферта с Рег. № 32-36612/05.02.2018 г. в 14:54 ч. по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номерата и предметите на обособените позиции, за които участникът представя оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа опис на представените документи, документ по чл. 39, ал. 2 (Единен европейски документ за

обществени поръчки), съгласно чл. 47, ал. 10 от ППЗОП и документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и 2 бр. ценови предложения, представени в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, респективно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка по обособена позиция № 1 е 61 233 лв. без ДДС.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка по обособена позиция № 2 е 59 236 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения. В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н К[illegible] – представител на [illegible] подписа техническите и ценовите предложения.

3. Участник **„Некст Левел Инженеринг“ ООД е представил оферта с Рег. № 32-36617/05.02.2018 г. в 14:56 ч., по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номерата и предметите на обособените позиции, за които подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата съдържа:
- папка с опис на представените документи и документ по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – ЕЕДОП, представен съобразно разпоредбата на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП;
- плик, съдържащ с документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП по обособена позиция № 1;
- плик, съдържащ с документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП по обособена позиция № 2;
- плик, съдържащ с документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП по обособена позиция № 1 и
- плик, съдържащ с документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП по обособена позиция № 2.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на [illegible] подписа техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка по обособена позиция № 1 е 49 840 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н [illegible] – представител на „[illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 1.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка по обособена позиция № 2 е 48 000 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н [illegible] – представител на [illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 2.

4. Участник **„Лирекс БГ“ ООД е представил оферта с рег. № 32-36804/05.02.2018 г. в 15:36 ч., по обособени позиции № 1 и 2**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номерата и предметите на обособените позиции, за които участникът подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП – ЕЕДОП;
- папка с документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 1;
- папка с документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 2;
- запечатана непрозрачна опаковка с надпис предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1 и
- запечатана непрозрачна опаковка с надпис предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-жа Ди[illegible] представител на участника [illegible] подписа техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 67 802,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-жа Ди[illegible] представител на участника [illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Лирекс БГ“ ООД.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 59 796,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-жа Ди[illegible] представител на участника [illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника „Лирекс БГ“ ООД.

5. Участник „Клима и Вент“ ООД е представил оферта с рег. № 32-36835/05.02.2018 г. в 15:42 ч., по обособена позиция № 1

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номера и предмета на обособената позиция, за която участникът представя оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП (ЕЕДОП);
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение, както и

- запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на участника „[illegible] подписа техническото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Клима И Вент“ ООД.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 66 740,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на участника „[illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Клима И Вент“ ООД.

6. Участник „Енерджи-Ка“ ЕООД е представил оферта с рег. № 32-36873/05.02.2018 г. в 15:53 ч., по обособена позиция № 1.

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номера и предмета на обособената позиция, за която участникът представя оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП (ЕЕДОП);
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение, както и
- документът по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - Ценово предложение.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н А[illegible] представител на участника [illegible] подписа техническото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Енерджи-Ка“ ЕООД.

Комисията оповести предложението на участника от ценовото предложение по обособена позиция № 1.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 66 344,89 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н [illegible] представител на участника „[illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Енерджи-Ка“ ЕООД.

7. Участник „Енерджи-Ка“ ЕООД е представил оферта с рег. № 32-36880/05.02.2018 г. в 15:56 ч., по обособена позиция № 2.

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номера и предмета на обособената позиция, за която участникът представя оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП (ЕЕДОП);
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение, както и
- документът по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - Ценово предложение.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н К[illegible] представител на участника „[illegible]" АД подписа техническото предложение по обособена позиция № 2 на участника „Енерджи-Ка" ЕООД.

Комисията оповести предложението на участника от ценовото предложение по обособена позиция № 2.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 67 929,64 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н К[illegible] представител на участника „[illegible]" подписа ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника „Енерджи-Ка" ЕООД.

8. Участник **„Алфа Грисин Инфотех БГ" ООД е представил оферта с рег. № 32-37021/05.02.2018 г. в 16:35 ч., по обособени позиции № 1 и 2**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номерата и предметите на обособените позиции, за които участникът подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП – ЕЕДОП;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 1;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 2;
- запечатана непрозрачна опаковка с надпис предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1 и
- запечатана непрозрачна опаковка с надпис предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на участника [illegible] подписа техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника „Алфа Грисин Инфотех БГ" ООД.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри" по обособена позиция № 1 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 59 590,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] - представител на участника [illegible] подписа ценовото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Алфа Грисин Инфотех БГ“ ООД.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 2 и оповести предложението на участника от ценовото предложение.

Предложението на участника за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 51 600,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н М[illegible] представител на участника [illegible] одписа ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника „Алфа Грисин Инфотех БГ“ ООД.

9. Участник **„МИВ Инженеринг“ ООД е представил оферта с рег. № 32-37134/05.02.2018 г. в 17:12 ч., по обособени позиции № 1 и 2.**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номерата и предметите на обособените позиции, за които участникът подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП – ЕЕДОП;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 1;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 2;
- запечатана непрозрачна опаковка с надпис предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-жа Д[illegible] представител на участника [illegible] подписа техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на участника „МИВ Инженеринг“ ООД.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести предложенията на участника от ценовите предложения.

Предложението на участника по обособена позиция № 1 за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 62 341,00 лв. без ДДС.

Предложението на участника по обособена позиция № 2 за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 51 680,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-жа Д[illegible] - представител на участника [illegible] одписа ценовите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 на участника „МИВ Инженеринг“ ООД.

10. Участник **„Контракс“ АД е представил оферта с рег. № 32-37148/05.02.2018 г. в 17:18 ч., по обособени позиции № 1 и 2.**

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която са посочени: предмет на поръчката, номерата и предметите на обособените позиции, за които участникът подава оферта, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.

При отваряне на опаковката, комисията констатира, че същата има следното съдържание:

- опис на представените документи;
- документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП – ЕЕДОП;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 1;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Техническо предложение по обособена позиция № 2;
- документът по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 1 и
- документът по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2.

Председателят на комисията оповести съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха техническите предложения, съответно по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н К[illegible] представител на участника [illegible] подписа техническото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Контракс“ АД, а г-н А[illegible] едставител на участника [illegible] одписа техническото предложение по обособена позиция № 2 на участника „Контракс“ АД.

Комисията оповести предложенията на участника от ценовите му предложения.

Предложението на участника по обособена позиция № 1 за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 59 998,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н К[illegible] представител на участника [illegible] Д подписа ценовото предложение по обособена позиция № 1 на участника „Контракс“ АД.

Предложението на участника по обособена позиция № 2 за обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 55 080,00 лв. без ДДС.

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение по обособена позиция № 2.

В съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, г-н А[illegible] представител на участника [illegible] ОД подписа ценовото предложение по обособена позиция № 2 на участника „Контракс“ АД.

След извършване на описаните действия и в съответствие с разпоредбата на чл. 61, т. 2 от ППЗОП публичната част от заседанието приключи.

Комисията продължи работата си на закрити заседания, проведени в периода от 07.02.2018 г. до 09.05.2018 г., на които разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия.

II. Разглеждане на представените оферти за проверка на съответствието им с предварително обявените условия.

На основание чл. 61, т. 3 във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти и извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

1. Участник „Мундус Сървисиз“ АД е представил оферта с рег. № 32-36516/05.02.2018 г. в 14:25 ч. по обособена позиция № 1 и № 2, която съдържа:

1.1. Техническо предложение по обособена позиция № 1, съдържащо следните документи и предложения:

а) предлага да:

а.1) достави 52 (петдесет и два) броя UPS, с мощност 1 kVA, модел **Riello Net Power NPW 1000VA**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.1 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL:

http://www.riello-ups.com/uploads/file/851/851/DATNPWA1Y15EREN.pdf
http://www.riello-ups.com/product_models/288-npw-1000.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/913/913/DATPSDX0Y15EREN.pdf

а.2) достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 2 (два) бр. UPS, с мощност 12 kVA, модел **Riello Multi Sentry MST-12 с вградени батерии.** Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.2 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL:

http://www.riello-ups.com/uploads/file/845/845/DATMSTB2T15EREN.pdf
http://www.riello-ups.com/product_models/211-mt-12.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/563/1563/DATNTMX0Y15EREN.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/913/913/DATPSDX0Y15EREN.pdf
http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01488437893.pdf

а.3) достави, монтира, настрои и пуснем в експлоатация 1 (един) бр. UPS, с мощност 15 kVA, модел **Riello Multi Sentry MST – 15 с вградени батерии** (. Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.3 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL:

http://www.riello-ups.com/uploads/file/845/845/DATMSTB2T15EREM.pdf
http://www.riello-ups.com/product_models/212-mst-15.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/563/1563/DATNTMX0Y15EREN.pdf
http://www.rielo-ups.com/uploads/file/913/913/DATPSDX0Y15EREN.pdf
http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01488437893.pdf

а.4) достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 3 (три) бр. UPS, с мощност 10 kVA, модел **Riello Multi Sentry MST-10 с вградени батерии**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите от нас устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.4 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL:

http://www.riello-ups.com/uploads/file/845/845/DATMSTB2T15EREN.pdf
http://www.riello-ups.com/product_models/210-mst-10.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/563/1563/DATNTMX0Y15EREN.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/913/913/DATPSDX0Y15EREN.pdf
http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01488437893.pdf

б) Предлаганият срок за изпълнение на дейностите по б. „а“, съответно по т. 1 от предложението е 3 (три) месеца, считано от датата на сключването на договора;

в) Предлаганият срок на гаранционна поддръжка е, както следва:

в.1) за оборудването по б. „а.1“ от протокола, съответно по т. 1, б. „а“ от предложението е 24 (двадесет и четири) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.2) за оборудването по б. „а.2)“, съответно по т. 1, б. „б“ от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.3) за оборудването по б. „а.3)“ от протокола, съответно по т. 1, б. „в“ от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.4) за оборудването по б. „а.4)“ от протокола, съответно по т. 1, б. „г“ от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка.

г) Предлаганите срокове за отстраняване на възникнал проблемите са, както следва:

г.1) за оборудването по б. „а.1)“ от протокола, съответно по т. 1, б. „а“ от предложението е 72 (седемдесет и два) часа в работно време (от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работни дни за възложителя), считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики;

г.2) за оборудването по б. „а.2)“ от протокола, съответно по т. 1, б. „б“ до „г“ от предложението е 4 (четири) часа в работно време (от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работни дни за възложителя) и 6 (шест) часа в извънработно време, считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики.

д) Декларира, че е съгласен и приема условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията проект на договор.

е) Декларира, че валидността на офертата му е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Към техническото си предложение участникът е представил преведени на български език технически характеристики на UPS, за които в техническото си предложение е посочил и URL адреси, сертификат или оторизационно писмо и представяне на участника.

След запознаване с представеното от участника техническо предложение, комисията констатира следните обстоятелства:

От съдържанието на техническото предложение и приложенията към него не се установява изпълнението на следните минимални изисквания, предвидени в техническата спецификация:

52 броя UPS-и – 1 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Кутия (format)	Tower	Tower, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Net Power	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Технология	Line Interactive	Line Interactive, съгласно приложена към техническото предложение	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

		брошура за Riello Net Power	
Пълна мощност	1000 VA	1000 VA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	500 W	600 W, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото преобразува по-голяма част от пълната мощност в активна, т.е. по-малко загуби
Входно напрежение			
Работно напрежение	220V – 230V AC, монофазно	220-240, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото горната граница на диапазона е по-висока и ни дава по-голяма вариация на входното напрежение
Толеранс на входното напрежение	170 - 270 V AC	230 Vac (+ 20 / - 26 %), съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000	надвишава минималните изисквания, защото предложеният толеранс е по-голям, което е по-благоприятно и ще устои на по-големи отклонения на напрежението
Работна честота	50 Hz (±5Hz)	50/60 Hz автоматично следене (автоматичен избор), съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото устройството може да работи на избираема честота от две възможни, при съответствие на едната
Захранващ конектор	IEC320 socket	Изходни гнезда IEC320 socket,), съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	Идентични с поставените минимални изисквания
Изходно напрежение			

Работно напрежение	AC 220 V ±10%	230 Vac (-8 %, +10 %), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна честота	50 Hz ±1%	50 или 60 Hz (± 0.5%), съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото толеранса на честотата е по-малък, което значи, че е с по-стабилен параметър на изхода
Конектори	4 x IEC 320 C13	4 x IEC 320 C13	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Интерфейси	1 x USB 2.0 port и/или 1 x RS232 port	USB, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Ниво на шум	< 50 dB	Не се посочва предложение	Не се съдържа предложение, въз основа на което да бъде извършена преценка за съответствие с поставения в техническата спецификация параметър за ниво на шум и минималното изискване към него за < 50 dB
Управление	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*.	Supported operating systems • Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 7, 8, on X86, X86_64 and IA 64 processors • Microsoft Hyper-V • Microsoft SCVMM™ • Linux on X86, X86_64 and IA64 processors • Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6 • Mac OS X • VMWare ESX, ESXi. • Citrix® XenServer, • Xen® open source platforms, съгласно приложени към техническото предложение	идентично е с минималните изисквания

	* Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.	брошура за Riello NetMan 204	
Автономна работа при товар 50 % от активната мощност	10 мин.	В документите, които се съдържат в техническото предложение и в URL, към който препраща не се съдържа посочване на параметър	Не съответствие на поставеното минимално изискване, тъй като не се съдържа предложение за параметър Автономна работа при товар 50 % от активната мощност и за съответствие с минималното изискване към него 10 мин.
Работна среда			
Температура на работа	0° до 40° C	0 ÷ 40 °C, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Влажност	0 - 90% без конденз	0-95% без конденз, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото може да работи с до 5 % по-неблагоприятна среда (по-висока влажност)
Безопасност	EN 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

EMC /електромагнитна съвместимост/	EN 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Net Power NPW 1000 и брошура за Riello Net Power, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	12 kVA	12000 VA, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	10.8 kW	10800 W, съгласно приложена към техническото предложение технически брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100 % от активната мощност	>/= 7мин	7 мин, съгласно приложен към техническото предложение Riello UPS – B.U.T. Calculator 2.0	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	400 Vac трифазно + N ± 20%, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	40/72 Hz, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 или 50/60 Hz, съгласно приложена към техническото предложение технически брошура за	надвишава минималните изисквания, защото предлага по-голям толеранс на входната честота

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	Идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	< 3%, съгласно описание от техническата брошура, приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA	Предложението е идентично с минималното изискване, съдържащо се в техническата спецификация
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	380-400-415 Vac три фази + N (избираемо) +/- 1%, съгласно приложена към техническото брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/- 0.01%	50/60 Hz избираема, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и 50/60 Hz (+/- 0,01 %), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	125% 150% 168% от номиналния ток за 10' / 1' / 5", съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12	надвишава минималните изисквания, защото предложението е за по-голямо натоварване при зададена продължителност
Технически показатели			

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Форма на изходното напрежение	синусоидална	синусоида, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	3 %, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 или < 3 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	Идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	осветен графичен дисплей (240 x 128 пикселова), съгласно описанието, съдържащо се в брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, приложена към техническото предложение	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 ° C до + 40° C	0 ÷ 40 °, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри С	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	95% без конденз, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 или 90 % без конденз, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Максимален шум на 1м (dB)	55	< 48 dBA на 1 м, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 или < 40 dBA на 1 м, съгласно брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото предлага по-малък максимален шум
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за работа в паралел до 4 бр.	Да	до 8 единици, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	надвишава минималните изисквания, защото предлага паралелна работа с 4 на брой UPS по-вече от изисканите и това няма да понижи качеството
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	Такава информация не се съдържа в предложението на участника	Не съответства, тъй като не се съдържа предложение за възможност за захранване от 2 /два/ източника, позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
			предварително обявените условия
Контрол и управление на батериите	Да	Да, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	NetMan 204, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 и Директива 2014/35/EU, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
ЕМС /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2 и Директива 2014/30/EU, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	Eurobat (20^0 C) Стандартно 3-5 години, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за CSB GP 1272	не съответства с поставеното минимално изискване за експлоатационен живот на батериите минимум 5 години
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи	Supported operating systems • Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 7, 8, on X86, X86_64 and IA 64 processors • Microsoft Hyper-V • Microsoft SCVMM™ • Linux on X86, X86_64 and IA64 processors • Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6 • Mac OS X • VMWare ESX, ESXi. • Citrix® XenServer, • Xen® open source platforms, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Power Shield[3]	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.		

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	15 kVA	15000 VA, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и 15 kVA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	13.5 kW	13500 W, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и 13,5 kVA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100 % от активната мощност	>/= 7мин	15 мин., съгласно приложен към техническото предложение Riello UPS – B.U.T. Calculator 2.0	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	400 Vac трифазно + N / ± 20%, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	40/72 Hz, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото предлага работа при по-голям диапазон на честотата на входното напрежение
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	3 %, съгласно приложено към техническото предложение описание в брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA	Предложението е идентично с минималното изискване, съдържащо се в техническата спецификация
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	380-400-415 Vac три фази + N (избираемо) +/-1 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/- 0.01%	50/60 Hz избирателна, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и 50/60 Hz (+/- 0,01 %), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA,	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		съдържаща и технически параметри	
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	125% 150% 168% от номиналния ток за 10' / 1' / 5", съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15	надвишава минималните изисквания, защото предложението е за по-голямо натоварване при зададена продължителност
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоида, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	3 %, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и <3 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	осветен графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към техническото предложение описание на брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 ° C до + 40 ° C	0 °C / +40 °C, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	95 % без конденз, съгласно приложени към техническото предложение	идентично е с минималните изисквания

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и 90 % без конденз, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	<52dBA на 1 m, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 15 и <40 dBA на 1 m, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото предлага по-малък максимален шум
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно информация съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	Такава информация не се съдържа в предложението на участника	Не съответства, тъй като не се съдържа предложение за възможност за захранване от 2 /два/ източника, позволяващо да бъде направена преценка за

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
			съответствие с предварително обявените условия
Контрол и управление на батериите	Да	Да, съгласно информация, съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	NetMan 204, съгласно информация, съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно информация, съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA,	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		съдържаща и технически параметри	
ЕМС /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 12 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3(Voltage Frequency Independent), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	Eurobat (20^0C): Стандартно 3 – 5 години, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Powered by battery GP 1272	не съответства с поставеното минимално изискване за експлоатационен живот на батериите минимум 5 години
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните	• Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 7, 8, on X86, X86_64 and IA 64 processors • Microsoft Hyper-V • Microsoft SCVMM™ • Linux on X86, X86_64 and IA64 processors • Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6 • Mac OS X • VMWare ESX, ESXi. • Citrix® XenServer, • Xen® open source platforms, съгласно приложено към техническото предложение описание на брошура за Riello Power Shield[3]	Идентично с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.		

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	10 kVA	10000 VA съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и 10 kVA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	9 kW	9000 W, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и 9 kW, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100% от активната мощност	>/= 7мин	9 мин., съгласно приложен към техническото предложение Riello UPS – B.u.t. Calculator 2.0	идентично с минималните изисквания, поставени в техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	400 Vac трифазно + N / ± 20%, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		Multi Sentry MST 10 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	40/72 Hz, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото предлага по-голям толеранс на входната честота
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	Идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	3 %, съгласно приложено към техническото предложение описание на брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
КПД при номинален товар (режим двойно преобразуване, категория "VFI")	>/=0.90	>94%, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10	идентично с поставените в техническата спецификация минимални изисквания
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	380-400-415 Vac трифазно + N (избираемо) +/-1 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/- 0.01%	50/60 Hz избираемо, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		Multi Sentry MST 10 и 50/60 Hz selectable +/- 0,01%, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	125% 150% 168% от номиналния ток за 10' / 1' / 5", съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10	надвишава минималните изисквания, защото предложението е за по-голямо натоварване при зададена продължителност
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоида, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	3 %, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и </=3 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	осветен графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към техническото предложение описание на брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 ° C до + 40 ° C	0 °C / +40 °C, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	95 % без конденз, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и 90 % без конденз, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	< 52 dBA, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и < 40 dBA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото предлага по-малък максимален шум
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики и брошура за Riello Multi Sentry MST 10	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики и брошура за Riello Multi Sentry MST 10	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	Такава информация не се съдържа в предложението на участника	Не съответства, тъй като не се съдържа предложение за възможност за захранване от 2 /два/ източника.

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
			позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия
Контрол и управление на батериите	Да	Да, съгласно информация, съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	NetMan 204, съгласно информация, съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно информация, съдържаща се в приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри и публикувана на URL, посочен в техническото предложение на участника	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	IEC EN 62040-1, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
ЕМС /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	EMC IEC EN 62040-2 C2, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 10 и брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 10-20 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	Eurobat (20^0C) Стандартно 3-5 години, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Powered by Battery CS3 GP 1272	не съответства с поставеното минимално изискване за експлоатационен живот на батериите минимум 5 години
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“	• Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 Server, 7, 8, on X86, X86_64 and IA 64 processors • Microsoft Hyper-V • Microsoft SCVMM™ • Linux on X86, X86_64 and IA64 processors • Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6 • Mac OS X • VMWare ESX, ESXi. • Citrix® XenServer, • Xen® open source platforms, съгласно приложено към техническото предложение описание на брошура за Riello Power Shield[3]	идентично с поставените минимални изисквания в техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	към момента са именно MS Windows и Linux.		

Във връзка с изявлението на участника, че технически характеристики на предлаганите устройства, установяващи съответствие с минималните изисквания, поставени в Техническата спецификация на Възложителя се съдържат на URL, посочените от него в техническото му предложение, комисията извърши проверка и констатира, че не се съдържат никакви технически параметри на следните посочени от участникаURL:

http://www.riello-ups.com/uploads/file/851/851/DATNPWA1Y15EREN.pfd;

http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01488437893.pdf;

http://www.riello-ups.com/uploads/file/845/845/DATMSTB2T15EREM.pdf.

Техническите параметри, съдържащите се на останалите URL, посочените от участника в техническото му предложение е идентична по съдържание с брошурите и техническите характеристики, приложени към техническото предложение, като единствената разлика се изразява в това, че приложените към техническото предложения брошури и технически характеристики са представени в превод на български език.

Комисията констатира следните несъответствия на техническото предложение на участника с предварителните условия на поръчката, а именно:

1. относно UPS модел Riello Net Power NPW 1000VA:

а) в раздел II.1. Техническата спецификация по обособена позиция № 1, т. 1. Възложителят е поставил минималните технически изисквания към непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS-и), като в т. 1.1. за UPS с мощност 1 kVA в частта относно изходното напрежение е предвидил показател „Ниво на шум“ и по отношение на него е предвидил следното минимално изискване „< 50 dB“. Относно цитираното изискване на Възложителя, в URL, посочен в техническото предложение на участника и в приложенията към техническото предложение не се съдържа информация, която позволява да бъде извършена преценка за съответствие на предложения модел UPS с предварително обявените условия. Като взе предвид разпоредбите на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и обстоятелството, че в техническото предложение не се съдържат данни относно изискания показател и поставеното към него минимално изискване, комисията счита, че от участника не може да бъде поискано разяснение. Този извод на комисията се следва от обстоятелството, че съгласно цитираните разпоредби, разяснение може да бъде поискано за данни посочени/заявени от участниците, а както беше отбелязано по-горе, данни за показател „Ниво на шум“ и поставеното към този показател минимално изискване „< 50 dB“ в техническото предложение на участника не се съдържат нито в приложените към него брошури и технически характеристики, нито в URL, които са посочени в техническото предложение. Водена от изложените съображения, комисията счита, че прилагането на цитираните разпоредби би имало за последица допълването на офертата на участника с информация, която тя не съдържа и то след изтичането на установения в чл. 101, ал. 7 от ЗОП срок. По изложените съображения, комисията счита, че предлаганият от участника марка и модел UPS – Riello Net Power NPW 1000VA не съответства на изричното изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация и изискванията за изпълнение на поръчката, да притежава „Ниво на шум“, който да съответства на следното минимално изискване „< 50 dB“;

б) в раздел II.1. Техническата спецификация по обособена позиция № 1, т. 1. Възложителят е поставил минималните технически изисквания към непрекъсваемите

токозахранващи устройства (UPS-и), като в т. 1.1. за UPS с мощност 1 kVA в частта относно изходното напрежение е предвидил показател „Автономна работа при товар 50 % от активната мощност“ и по отношение на него е предвидил следното минимално изискване 10 мин.“. Относно цитираното изискване на Възложителя, в URL, посочени в техническото предложение на участника и в приложенията към техническото предложение не се съдържа информация, която позволява да бъде извършена преценка за съответствие на предложения модел UPS с предварително обявените условия. Като взе предвид разпоредбите на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и обстоятелството, че в техническото предложение не се съдържат данни относно изискания показател и поставеното към него минимално изискване, комисията счита, че от участника не може да бъде поискано разяснение. Този извод на комисията се следва от обстоятелството, че съгласно цитираните разпоредби, разяснение може да бъде поискано за данни посочени/заявени от участниците, а както беше отбелязано по-горе, данни за показател „Автономна работа при товар 50 % от активната мощност“ и поставеното към този показател минимално изискване 10 мин.“ в техническото предложение на участника не се съдържат нито в приложените към него брошури и технически характеристики, нито в URL, които са посочени в техническото предложение. Водена от изложените съображения, комисията счита, че прилагането на цитираните разпоредби би имало за последица допълването на офертата на участника с информация, която тя не съдържа и то след изтичането на установения в чл. 101, ал. 7 от ЗОП срок. По изложените съображения, комисията счита, че предлаганият от участника марка и модел UPS – Riello Net Power NPW 1000VA не съответства на изричното изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация, а именно: да притежава „Автономна работа при товар 50 % от активната мощност“;

2. относно UPS модел Riello Multi Sentry MST-12, UPS модел Riello Multi Sentry MST-15 и UPS модел Riello Multi Sentry MST-10:

а) в раздел II.1. Техническата спецификация по обособена позиция № 1, т. 1. Възложителят е поставил минималните технически изисквания към непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS-и), като в т. 1.2. за UPS с мощност 12 kVA, в т. 1.3. за UPS с мощност 15 kVA и в т. 1.4. за UPS с мощност 10 kVA в частта относно „Конфигурация“ е предвидил показател „Възможност за захранване от 2 /два/ източника“. Относно цитираното изискване на Възложителя, в URL, посочени в техническото предложение на участника за всеки един от предлаганите модели (модел Riello Multi Sentry MST-12, модел Riello Multi Sentry MST-15 и модел Riello Multi Sentry MST-10) и в приложенията към техническото предложение не се съдържа информация, която позволява да бъде извършена преценка за съответствие на предложения модел UPS с предварително обявеното условие. Като взе предвид разпоредбите на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП и обстоятелството, че в техническото предложение не се съдържат данни относно изискания показател, комисията счита, че от участника не може да бъде поискано разяснение. Този извод на комисията се следва от обстоятелството, че съгласно цитираните разпоредби, разяснение може да бъде поискано за данни посочени/заявени от участниците, а както беше отбелязано по-горе, данни за показател „Възможност за захранване от 2 /два/ източника“ в техническото предложение на участника не се съдържат, нито в приложените към него брошури и технически характеристики, нито в URL, които са посочени в техническото предложение за всеки един от предлаганите модели UPS. Водена от изложените съображения, комисията счита, че прилагането на цитираните разпоредби би имало за последица допълването на офертата на участника с информация, която тя не съдържа и то след изтичането на установения в чл. 101, ал. 7 от ЗОП срок. По изложените съображения, комисията счита, че предлаганите от участника UPS модел Riello Multi Sentry MST-12, UPS модел Riello Multi Sentry MST-15 и UPS модел Riello Multi Sentry MST-10 не съответстват на изричното изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация и изискванията за изпълнение на поръчката, да притежават „Възможност за захранване от 2 /два/ източника“;

б) в раздел II.1. Техническата спецификация по обособена позиция № 1, т. 1. Възложителят е поставил минималните технически изисквания към непрекъсваемите

токозахранващи устройства (UPS-и), като в т. 1.2. за UPS с мощност 12 kVA, в т. 1.3. за UPS с мощност 15 kVA и в т. 1.4. за UPS с мощност 10 kVA в частта относно в частта относно „Други Изисквания е предвидил показател „Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)" и по отношение на него е предвидил следното минимално изискване „5 години". Относно цитираното изискване на Възложителя, в приложенията към техническото предложение се съдържа информация, от която се установява, че по Eurobat (20^0C) стандартно експлоатационния живот на батериите е от 3 до 5 години, като не се съдържа друго предложение за продължителност на експлоатационния живот на батериите, която е по-голяма от минимално изискуемата от възложителя 5 години. Във връзка с направеното от участника предложение, комисията счита, че същото (по Eurobat (20^0C) стандартно експлоатационния живот на батериите е от 3 до 5 години) не съответства на изричното минимално изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация и изискванията за изпълнение на поръчката за Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT) минимум 5 години. Обстоятелството, че възложителят не е предоставил на участниците свободата те сами с техническото предложение да предлагат /определят продължителността на експлоатационния живот на батериите, а с документацията за обществена поръчка възложителят еднозначно, изрично и предварително е посочил, че експлоатационен живот на батериите трябва да бъде минимум 5 години, показва, че участниците могат да правят предложения, които или са идентични с минималното изискване (т. е. покриват го), или са по-благоприятни от него (т.е. съдържат по-добро предложение). От изложеното и от разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП следва, че изискването на възложителя се явява задължително за всички участници в процедурата, а предложението на участника, в тази му част, не съответства на предварително обявените условия, поради което предлаганите от участника UPS модел Riello Multi Sentry MST-12, UPS модел Riello Multi Sentry MST-15 и UPS модел Riello Multi Sentry MST-10 не съответстват на изричното изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация, а именно: да притежават „Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)" и поставеното към този показател минимално изискване „5 години".

Във връзка с установените и описани по-горе несъответствия с предварително обявените условия на поръчката, комисията счита, че оферта с рег. № 32-36516/05.02.2018 г., получена в 14:25 ч. от участника **„Мундус Сървисиз" АД по обособена позиция № 1** е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП комисията ще предложи участникът **„Мундус Сървисиз" АД,** респективно представената оферта с рег. № 32-36516/05.02.2018 г., 14:25 ч. **по обособена позиция № 1** да бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.

1.2. Техническо предложение по обособена позиция № 2, съдържащо следните документи и предложения:

а) Предлага да достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 4 (четири) бр. UPS, с мощност 40 kVA, модел **Riello Multi Sentry MST-40 с вградени батерии**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите от нас устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.1 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 2 се съдържат на следния URL:

http://www.riello-ups.com/uploads/file/577/1577/DATMSTE3T15CREN.pdf
http://www.riello-ups.com/product_models/209-mst-40.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/563/1563/DATNTMX0Y15EREN.pdf
http://www.riello-ups.com/uploads/file/913/913/DATPSDX0Y15EREN.pdf
http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01486026691.pdf

б) Предлаганият срок за изпълнение на дейностите по б. „а" от настоящия протокол, съответно по т. 1 от предложението е 3 (три) месеца, считано от датата на сключването на договора;

в) Предлаганият срок на гаранционна поддръжка за оборудването по б. „а" от настоящия протокол, съответно по т. 1 от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и

четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка.

г) Предлаганите срокове за отстраняване на възникнал проблемите за оборудването по б. „а" от настоящия протокол, съответно по т. 1 от предложението е 4 (четири) часа в работно време (от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работни дни за възложителя) и 6 (шест) часа в извънработно време, считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики.

д) Декларира, че е съгласен и приема условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията проект на договор.

е) Декларира, че валидността на офертата му е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Към техническото си предложение участникът е представил преведени на български език технически характеристики на UPS, за които в техническото си предложение е посочил и URL адреси, сертификат или оторизационно писмо и представяне на участника.

След запознаване с представеното от участника техническо предложение, комисията констатира следните обстоятелства:

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	40 kVA	40 000 VA, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и 40 kVA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	36 kW	36000 W, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и 36 kW, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC +/- 20%	400 Vac трифазно + N / ± 20%, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и 380-400-415 Vac трифазно + N, съгласно приложена към	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (40/72 Hz)	Честотен толеранс 40/72 Hz, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и номинална честота 50/60 Hz и толеранс на напрежението 40-72 Hz съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	3 %, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и < 3%, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентични с минималните изисквания от техническата спецификация
Изходно напрежение	3ф+N 380/400/415 V +/-1%	400 Vac трифазно + N, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и 380-400-415 Vac трифазно + N (избираемо) / ± 1% стабилност на напрежението при статичен товар и ± 3% стабилност на напрежението при динамичен товар, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		kVA, съдържаща и технически параметри	
Честота на изхода в режим на инвертор	50/60Hz +/- 0.01% избираемо	Честота 50/60 Hz избираема, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и честота 50/60 Hz и стабилност на честотата при работа на батерии ±0,01 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-125%; 1 min 125-150%; 5 sec 168%;	125% /150% /168% от номиналния ток за 10' / 1' / 5", съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоида, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	3 %, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и < 3 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри EN62040-3	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	осветен графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към техническото предложение описание от брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 °C до + 40 °C	0 ÷ 40 °C, съгласно приложени към техническото предложение технически	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	95% без конденз, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и 90 %, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	<52 dBA на 1m, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и <40 dBA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	надвишава минималните изисквания, защото при работа генерира по-ниско ниво на шум
Конфигурация			
Режим „ONLINE“, двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Контрол и управление на батериите	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	NetMan 204, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
RS232 port	Да	Двоен RS232/C, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Индикация за: обща аларма, работа на байпас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 и Директива 2014/35/EU, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
EMC /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2 и Директива 2014/30/EU, съгласно приложени към техническото предложение технически характеристики за Riello Multi Sentry MST 40 и брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	Eurobat (20^0C): Стандартно 3-5 години, съгласно приложена към техническото предложение брошура Powered battery CS3 HR1234W 12V 34W	Предложението на участника не съответства на поставеното в техническата спецификация за параметър „експлоатационен живот на батерията“ минимално изискване „5 години“
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и	PowerShield3 monitoring and shutdown software included for Windows operating systems 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, and previous versions, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройства та техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.	XenServer and other Unix operating systems съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello Multi Sentry 30-200 kVA, съдържаща и технически параметри.	

Във връзка с изявлението на участника, че технически характеристики на предлаганото устройства, установяващи съответствие с минималните изисквания, поставени в Техническата спецификация на Възложителя се съдържат на URL, посочените от него в техническото му предложение, комисията извърши проверка и констатира, че не се съдържат никакви технически параметри на следния посочен от участникаURL: http://www.riello-ups.com/uploads/file/577/1577/DATMSTE3T15CREN.pdf.

Техническите параметри, съдържащите се на останалите URL, посочените от участника в техническото му предложение са идентична по съдържание с брошурите и техническите характеристики, приложени към техническото предложение, като единствената разлика се изразява в това, че приложените към техническото предложения брошури и технически характеристики са представени в превод на български език.

Комисията констатира следните несъответствия на техническото предложение на участника с предварителните условия на поръчката, а именно: в раздел II.2. Техническата спецификация по обособена позиция № 2, т. 1. Възложителят е поставил минималните технически изисквания към непрекъсваемите токозахранващи устройства (UPS-и), като е предвидил показател „Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)“ и по отношение

на него е определил следното минимално изискване „5 години“. Относно цитираното изискване на Възложителя, в приложенията към техническото предложение се съдържа информация, от която се установява, че по Eurobat (20^0C) стандартно експлоатационния живот на батериите е от 3 до 5 години, като не се съдържа друго предложение за продължителност на експлоатационния живот на батериите, която е по-голяма от минимално изискуемата от възложителя 5 години. Във връзка с направеното от участника предложение, комисията счита, че същото (по Eurobat (20^0C) стандартно експлоатационния живот на батериите е от 3 до 5 години) не съответства на изричното минимално изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация и изискванията за изпълнение на поръчката за Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT) минимум 5 години. Обстоятелството, че възложителят не е предоставил на участниците свободата те сами с техническото предложение да предлагат /определят продължителността на експлоатационния живот на батериите, а с документацията за обществена поръчка възложителят еднозначно, изрично и предварително е посочил, че експлоатационен живот на батериите трябва да бъде минимум 5 години, което показва, че участниците могат да правят предложения, които или са идентични с минималното изискване (т. е. покриват го), или са по-благоприятни от него (т.е. съдържат по-добро предложение). От изложеното и от разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП следва, че изискването на възложителя се явява задължително за всички участници в процедурата, а предложението на участника, в тази му част, не съответства на предварително обявените условия, поради което предлаганият от участника UPS модел Riello Multi Sentry MST-40 не съответства на изричното изискване на Възложителя, поставено в техническата спецификация, а именно: да притежава „Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)“ и поставеното към този показател минимално изискване „5 години“.

Във връзка с установените и описани по-горе несъответствия с предварително обявените условия на поръчката, комисията счита, че оферта с рег. № 32-36516/05.02.2018 г., получена в 14:25 ч. от участника **„Мундус Сървисиз“ АД по обособена позиция № 2** е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията ще предложи участникът **„Мундус Сървисиз“ АД,** респективно представената оферта с рег. № 32-36516/05.02.2018 г., 14:25 ч. **по обособена позиция № 2** да бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник **„Стратекс“ ООД е представил оферта с рег. № 32-36612/05.02.2018 г., 14:54 ч. по обособена позиция № 1 и № 2, която съдържа:**

2.1. Техническо предложение по обособена позиция № 1, съдържащо следните документи и предложения:

а) предлага да:

а.1) достави 52 (петдесет и два) броя UPS, с мощност 1 kVA, модел **Riello Net Power NPW 1000VA (Code: ANPW1k0AA3)**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.1 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: http://www.riello-ups.com/products/1-ups/63-net-power ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

а.2) достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 2 (два) бр. UPS, с мощност 12 kVA, модел **Riello Multi Sentry MCT-12 (Code: DMCTK12AS100).** Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.2 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: http://www.riello-ups.com/products/1-ups/52-multi-sentry ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

а.3) достави, монтира, настрои и пуснем в експлоатация 1 (един) бр. UPS, с мощност 15 kVA, модел **Riello Multi Sentry MCT – 15 (Code: DMCTK15AS200)**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.3 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: http://www.riello-ups.com/products/1-ups/52-multi-sentry ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

а.4) достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 3 (три) бр. UPS, с мощност 10 kVA, модел **Riello Multi Sentry MCT-10 (Code: DMCTK10AS100)**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите от нас устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.4 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: http://www.riello-ups.com/products/1-ups/52-multi-sentry ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

б) Предлаганият срок за изпълнение на дейностите по б. „а", съответно по т. 1 от предложението е 3 (три) месеца, считано от датата на сключването на договора;

в) Предлаганият срок на гаранционна поддръжка е, както следва:

в.1) за оборудването по б. „а.1" от протокола, съответно по т. 1, б. „а" от предложението е 24 (двадесет и четири) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.2) за оборудването по б. „а.2)", съответно по т. 1, б. „б" от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.3) за оборудването по б. „а.3)" от протокола, съответно по т. 1, б. „в" от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.4) за оборудването по б. „а.4)" от протокола, съответно по т. 1, б. „г" от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка.

г) Предлаганите срокове за отстраняване на възникнал проблемите са, както следва:

г.1) за оборудването по б. „а.1)" от протокола, съответно по т. 1, б. „а" от предложението е 72 (седемдесет и два) часа в работно време (от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работни дни за възложителя), считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики;

г.2) за оборудването по б. „а.2)" от протокола, съответно по т. 1, б. „б" до „г" от предложението е 4 (четири) часа в работно време (от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работни дни за възложителя) и 6 (шест) часа в извънработно време, считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики.

д) Декларира, че е съгласен и приема условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията проект на договор.

е) Декларира, че валидността на офертата му е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Към техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, брошури представени на английски език и придружени от превод на български език и съдържащи описание и технически характеристики на UPS и декларация от производителя за

правото на участника да извършва гаранционен и следгаранционен сервиз на доставените UPS устройства.

След запознаване с представеното от участника техническо предложение, комисията констатира следните обстоятелства:

52 броя UPS-и – 1 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Кутия (format)	Tower	Tower, съгласно приложени към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Технология	Line Interactive	Line Interactive (VI) с автоматична регулация на напрежението (AVR), съгласно приложени към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA.	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Пълна мощност	1000 VA	1000 VA, съгласно приложени към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация, съдържа се в приложената документация
Активна мощност	500 W	600 W, съгласно приложени към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	надвишава минималните изисквания, защото по-голяма част от пълната мощност се преобразува в активна(тоест по-добро КПД)
Входно напрежение			
Работно напрежение	220V – 230V AC, монофазно	220-240V AC (избираемо), монофазно, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 220-230-240 Vac, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	надвишава минималните изисквания, защото диапазона на работно входно напрежение е по-голям
Толеранс на входното напрежение	170 - 270 V AC	230 Vac (+ 20 / - 26%) съгласно информация съдържаща се в URL, посочен в раздел I, т. 1, б. „а“ от	надвишава минималните изисквания, защото предложеният толеранс

		Техническото предложение на участника и описан в б. „а.1“ от настоящия протокол по-горе	е по-голям, което е по-благоприятно и ще устои на по-големи отклонения на напрежението
Работна честота	50 Hz (±5Hz)	50/60 Hz (автоматично избиране ±5Hz), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 50/60 Hz с автоматично избиране, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	надвишава минималните изисквания, защото устройството може да работи на избираема честота от две възможни, при съответствие на едната
Захранващ конектор	IEC320 socket	IEC320 socket, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Изходно напрежение			
Работно напрежение	AC 220 V ±10%	230 Vac (-8%, +10%) от мрежа и 230 Vac ±5%) от батерия, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна честота	50 Hz ±1%	50/60 Hz (авт. избиране ±5 Hz), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 50 или 60 Hz (авт. избиране ±0,5 %), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	надвишава минималните изисквания, защото работната честота е с по-малко отклонение от номиналната
Конектори	4 x IEC 320 C13	4 x IEC 320 C13 съгласно приложени към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Интерфейси	1 x USB 2.0 port и/или 1 x RS232 port	1 x USB 2.0 + 1 x RS232, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и USB + RS232, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA, съдържаща технически характеристики и описание	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Ниво на шум	< 50 dB	<40 dB@1 m, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	надвишава минималните изисквания, защото

			генерираното ниво на шум е по-ниско
Управление	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.	Разширени мултиплатформени комуникации с всички операционни системи и мрежови среди: PowerShield3 supervision and shutdown software for Windows operating systems 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, and previous versions, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer and other Unix operating systems, съгласно приложено към техническото предложение описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 50 % от активната мощност	10 мин.	15 мин, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	надвишава минималните изисквания, съдържа се в приложената документация
Работна среда			
Температура на работа	0° до 40° С	0 °C / +40 °C, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Влажност	0 - 90% без конденз	<95 % без конденз, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA,	надвишава минималните изисквания, защото поддържа

		съдържаща технически характеристики	работоспособност при по-голяма влажност
Безопасност	EN 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1-1 и Директива 2006/95/ЕС, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
ЕМС /електромагнитна съвместимост/	EN 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2 category C2 и Директива 2004/108 ЕС, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Net Power 600-2000VA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	12 kVA	12 kVA, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	10.8 kW	10,8 кW, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100 % от активната мощност	>/= 7мин	7мин, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	3ф+N, 380-400-415 VAC ± 20%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 380-400-415 Vac трифазно + N, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	50/60 Hz (автоматично избиране), толеранс 40/72 Hz, съгласно приложена към техническото	надвишава минималните изисквания, защото

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		предложение техническа брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	позволява работоспособност при по-голям диапазон на честотата
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99 приложена към техническото предложение техническа брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	Идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	≤ 3%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики и описание	Идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	380-400-415 Vac 3Ph + N ± 1% (избираемо), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и номинално напрежение 380-400-415 Vac трифазно + N, стабилност на изходното напрежение ± 1 % (статична) и ± 3 % (динамична), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/-0.01%	50/60 Hz ± 0,01 %, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	10 мин 100-125 %, 1 мин 125-150 %, 5 сек 150-168 %, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	надвишава минималните изисквания, защото работи при по-големи претоварвания за минималното изисквано време
Технически показатели			

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоидална, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	≤ 1% (линеен товар) и ≤ 3% (нелинеен товар), класификация съгласно EN62040-3;VFI-SS-111, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	Graphic LCD, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към техническото предложение описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 º C до + 40º C	0 ÷ 40 °C, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	0 – 90 %, без конденз, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и до 90 % без кондензация, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	<48 dBA, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и <40 dBA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-	надвишава минималните изисквания, защото генерира по-ниско ниво на шума при работа

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		20kVA, съдържаща технически характеристики	
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за работа в паралел до 4 бр.	Да	До 8 бр., съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA	надвишава минималните изисквания, защото предлага паралелна работа с 4 на брой UPS по-вече от изисканите и това няма да понижи качеството
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Контрол и управление на батериите	Да	Да (Battery Care System), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	да, (Netman204 SNMP card), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	IEC EN 62040-1, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
EMC /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	IEC EN 62040-2 (Class C2), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 (Class VFI-SS-111), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	5 години, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS	•Netmam204+PowerShield^3 – софтуер за наблюдение и управление в мрежа с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer и други Unix операционни системи, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.		

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	15 kVA	15kVA, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	13.5 kW	13,5kW, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100 % от активната мощност	>/= 7мин	7 мин, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	3ф+N, 380-400-415 Vac ± 20%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 380-400-415 Vac трифазно + N, съгласно	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	50/60 Hz (автоматично избиране), толеранс 40/72 Hz, съгласно приложена към техническото предложение техническа брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	надвишава минималните изисквания от техническата спецификация, може да работи при по-голям толеранс на честотата на входното напрежение
Фактор на мощността	>/=0,90	0,99, съгласно приложена към техническото предложение техническа брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	Идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	THDI ≤ 3%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики и описание	Идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	380-400-415 Vac 3Ph + N ± 1% (избираемо), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и номинално напрежение 380-400-415 Vac трифазно + N, стабилност на изходното напрежение ± 1 % (статична) и ± 3 % (динамична), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/-0.01%	50/60 Hz / ±0,01%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	10 мин 100-125 %, 1 мин 125-150 %, 5 сек 150-168 %, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	надвишава минималните изисквания, защото работи при по-голямо претоварване за изисканото време
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоидална, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	≤ 1% (линеен товар) и ≤ 3% (нелинеен товар), класификация съгласно EN62040-3;VFI-SS-111, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	Graphic LCD, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към техническото предложение описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 °C до + 40 °C	0 °C / +40 °C, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	0 – 90 %, без конденз, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и до 90 % без кондензация, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	<52 dBA, съгласно приложена към техническото предложение	надвишава минималните

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		техническа спецификация и <40 dBA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	изисквания, защото генерира по-ниско ниво на шума при работа
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Контрол и управление на батериите	Да	Да (Battery Care System), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	Да (Netman204SNMPcard), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	IEC EN 62040-1, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA,	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		съдържаща технически характеристики	
ЕМС /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	IEC EN 62040-2 (Class C2), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 (Class VFI-SS-111), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	5 години, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операцион	•Netmam204+PowerShield[3] – софтуер за наблюдение и управление в мрежа с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer и други Unix операционни системи, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	ните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.		

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	10 kVA	10 kVA, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	9 kW	9 кW, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100% от активната мощност	>/= 7мин	10 мин, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	3ф+N, 380-400-415 Vac ± 20%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 380-400-415 Vac трифазно + N, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	50/60 Hz (автоматично избиране), толеранс 40/72 Hz, съгласно приложена към техническото предложение техническа брошура	надвишава минималните изисквания, може да работи с по-голям

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	толеранс на честотата на входното напрежение
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99, съгласно приложена към техническото предложение техническа брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	THDI ≤ 3%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики и описание	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
КПД при номинален товар (режим двойно преобразуване, категория "VFI")	>/=0.90	>/=94% съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	380-400-415 Vac 3Ph + N ± 1% (избираемо), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и номинално напрежение 380-400-415 Vac трифазно + N, стабилност на изходното напрежение ± 1 % (статична) и ± 3 % (динамична), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/- 0.01%	50/60 Hz / +- 0,01%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	10 мин 100-125 %, 1 мин 125-150 %, 5 сек 150-168 %, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	надвишава минималните изисквания, защото работи при по-голямо претоварване за минимално изисканото време

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоидална, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	≤ 1% (линеен товар) и ≤ 3% (нелинеен товар), класификация съгласно EN62040-3;VFI-SS-111, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	Graphic LCD, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към техническото предложение описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна температура	0 °C до + 40 °C	0 °C / +40 °C, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и в брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	0 – 90 %, без конденз, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и до 90 % без кондензация, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	<52 dBA, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и <40 dBA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	надвишава минималните изисквания, защото генерира по-ниско ниво на шума при работа

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Контрол и управление на батериите	Да	Да (Battery Care System), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	Да (Netman204SNMPcard), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	IEC EN 62040-1, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
EMC /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	IEC EN 62040-2 (Class C2), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 (Class VFI-SS-111), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 10-20kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	5 години, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS	•Netmam204+PowerShield^3 – софтуер за наблюдение и управление в мрежа с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer и други Unix операционни системи, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

3 броя UPS-и – 10 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	Windows и Linux.		

След запознаване с представеното техническо предложение и приложенията към него, комисията достигна до следните изводи: Участникът е представил техническото предложение в оригинал на хартиен носител. Документът е подписан от лице, представляващо участника съгласно вписването в търговския регистър. Техническото предложение съответства на образеца на техническо предложение от документацията за обществена поръчка. От съдържанието на техническото предложение и приложенията към него се установя съответствие на предложеното от участника оборудване и батерии с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация по обособена позиция № 1. Техническото предложение е придружено от документ, удостоверяващ право на участника да извършва гаранционна поддръжка на предлаганите устройства. Водена от изложените мотиви и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, комисията ще разгледа ценовото предложение на участника.

1.2. Представеното от участника ценово предложение, съдържа следното предложение:

а) предложена е обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 61 233 лева без начислен ДДС;

б) представени са единичните стойности, формиращи предложената обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка.

в) изявление, че предложените с ценовото предложение цени са окончателни и обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката;

г) изявление, че посочените с ценовото предложение единични и обща цени включват всички разходи на Изпълнителя, както следва, но без да се ограничава само до: изпълнение на доставките, предмет на възлагане с настоящата поръчка; режийни разходи; транспорт; персонал; командировъчни; разходи за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, когато такива се изискват за извършване на някоя от дейностите, включени в предмета на поръчката; други разходи, които участват при формирането на цената на доставката, в това число всички нормативно определени разходи, съгласно данъчното, трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и всички присъщи разходи за извършване на възлаганата дейност; разходи, свързани с гаранционната поддръжка на оборудването и батериите за оборудването - поправка на гаранционни повреди, консумативи, труд, командировки, транспортни и пощенски услуги, комуникации и др., замяната на дефектните части и модули) и всякакви други разходи, свързани с изпълнение на поръчката;

д) изявление, че при несъответствие между предложените от него единични и общи цени, приоритет имат единичните цени, както и съгласие, в случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията да приведе предложената обща цена в съответствие с предложените единични цени и приведената обща цена да участва в оценката на офертата му.

След запознаване с представеното ценово предложение, комисията достигна до следните изводи: Участникът е представил ценовото предложение в оригинал на хартиен носител. Документът е подписан от лица, представляващи участника съгласно вписването в търговския регистър. Ценовото предложение съответства на образеца на ценово предложение от документацията за обществена поръчка. От съдържанието на ценовото предложение се установява, че участникът е предложил цени в лева, като същите са закръглени до втория знак

след десетичната запетая. Ценовото предложение на участника съдържа цени с положителна стойност, различни от „0" (нула). В ценовото предложение на участника не се съдържа несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка и единичните стойности, формиращи предложената обща цена.

Водена от изложените мотиви комисията счита, че участникът **„Стратекс" ООД по обособена позиция № 1** следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

2.3. Техническо предложение по обособена позиция № 2, съдържащо следните документи и предложения:

а) Предлага да достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 4 (четири) бр. UPS, с мощност 40 kVA, модел **Riello Multi Sentry MST-40 (Code: DMSTK40AT400)**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите от нас устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.1 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 2 се съдържат на следния URL: http://www.riello-ups.com/products/1-ups/52-multi-sentry ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

б) Предлаганият срок за изпълнение на дейностите по б. „а" от настоящия протокол, съответно по т. 1 от предложението е 3 (три) месеца, считано от датата на сключването на договора;

в) Предлаганият срок на гаранционна поддръжка за оборудването по б. „а" от настоящия протокол, съответно по т. 1 от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка.

г) Предлаганите срокове за отстраняване на възникнал проблемите за оборудването по б. „а" от настоящия протокол, съответно по т. 1 от предложението е 4 (четири) часа в работно време (от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работни дни за възложителя) и 6 (шест) часа в извънработно време, считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики.

д) Декларира, че е съгласен и приема условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията проект на договор.

е) Декларира, че валидността на офертата му е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Към техническото си предложение участникът е представил техническа спецификация, декларация от производителя относно правото на участника на извършва гаранционен и следгаранционен сервиз на доставените устройства, брошури на английски език, придружени от превод на български език, съдържащи технически характеристики на UPS.

След запознаване с представеното от участника техническо предложение, комисията констатира следните обстоятелства:

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	40 kVA	40 kVA, съгласно приложена към техническото предложение	идентично е с минималните

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	36 kW	36 кW, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC +/- 20%	3ф+N, 380-400-415 Vac (избираемо) ± 20%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 380-400-415 Vac трифазно + N, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (40/72 Hz)	50/60 Hz (избираема), 40/72 Hz толеранс, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Фактор на мощността	>/=0,90	0.99 (Output PF) съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 0,99 (при пълен товар), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	≤ 3% (THDI), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Изходно напрежение	3ф+N 380/400/415V +/-1%	3ф+N, 380-400-415 VAC (избираемо) / ± 1%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 380-400-415 Vac	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		трифазно + N (избираемо), стабилност на изходното напрежение ± 1 % (статична) и ± 3 % (динамична), съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	
Честота на изхода в режим на инвертор	50/60Hz +/- 0.01% избираемо	50/60 Hz (избираема) ±0,01%, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и 50/60 Hz±0,01%, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-125%; 1 min 125-150%; 5 sec 168%;	10 мин 100-125 %, 1 мин 125-150 %, 5 сек 150-168 %, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	Синусоидална, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	≤ 1% (линеен товар) и ≤ 5% (нелинеен товар), съгласно EN62040-3 (VFI-SS-111), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и ≤ 1% (линеен товар) и ≤ 3% (нелинеен товар), съгласно приложена към техническото предложение, брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	Graphic LCD, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и графичен дисплей (240 x 128 пиксела), съгласно приложено към	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		техническото предложение описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	
Работна температура	0 °C до + 40 °C	0 °C / +40 °C, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	0 – 90 %, без конденз, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и до 90 % без кондензация, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	52 dBA, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и < 40 dBA, съгласно приложена към техническото предложение брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	надвишава минималните изисквания, защото генерира по-нисък шум
Конфигурация			
Режим „ONLINE“, двойно преобразуване	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Контрол и управление на батериите	Да	Да (Battery Care System), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
SNMP връзка към LAN	Да	да (Netman204SNMPcard), съгласно приложена към	идентично е с минималните

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		техническото предложение техническа спецификация	изисквания от техническата спецификация
RS232 port	Да	RS232 и USB портове, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на байпас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	Да, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
EMC /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	IEC EN 62040-2 (Class C2), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 (Class VFI-SS-111), съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	5 години, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за	•Netmam204+PowerShield[3] – софтуер за наблюдение и управление в мрежа с възможност за правилно спиране на защитената	идентично е с минималните изисквания от

4 броя UPS-и – 40 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.	от устройствата техника, работещ под MS Windows, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer и други Unix операционни системи, съгласно приложена към техническото предложение техническа спецификация и Разширени мултиплатформени комуникации за всички операционни системи и мрежови среди: включен PowerShield3 софтуер аз мониторинг и изключване на операционни системи Windows8. 7. Hyper-V, 2012q 2008 и предишни версии, Mac OS X, Linux, VMWare, ESXi, Citrix XenServer и други операционни системи Unix, съгласно приложено към техническото предложение описание, съдържащо се в брошура за Riello UPS Multi Sentry 30-200kVA, съдържаща технически характеристики	техническата спецификация

Във връзка с изявлението на участника, че технически характеристики на предлаганите устройства, установяващи съответствие с минималните изисквания, поставени в Техническата спецификация на Възложителя се съдържат на URL, посочените от него в техническото му предложение, комисията извърши проверка и констатира, че съдържат технически параметри на предлаганите UPS.

След запознаване с представеното техническо предложение и приложенията към него, комисията достигна до следните изводи: Участникът е представил техническото предложение в оригинал на хартиен носител. Документът е подписан от лицето, представляващо участника съгласно вписването в търговския регистър. Техническото предложение съответства на образеца на техническо предложение от документацията за обществена поръчка. От съдържанието на техническото предложение и приложенията към него се установява съответствие на предложеното от участника оборудване с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация по обособена позиция № 2. Техническото

предложение е придружено от документ, удостоверяващ право на участника да извършва гаранционна поддръжка на предлаганите устройства. Водена от изложените мотиви комисията счита, че следва да пристъпи към разглеждане на ценовото предложение.

2.4. Представеното от участника ценово предложение, съдържа следното предложение:

а) предложена е обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка е 59 236 лева без начислен ДДС:

б) представени са единичните стойности, формиращи предложената обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка.

в) изявление, че предложените с ценовото предложение цени са окончателни и обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката;

г) изявление, че посочените с ценовото предложение единични и обща цени включват всички разходи на Изпълнителя, както следва, но без да се ограничава само до: изпълнение на доставките, предмет на възлагане с настоящата поръчка; режийни разходи; транспорт; персонал; командировъчни; разходи за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, когато такива се изискват за извършване на някоя от дейностите, включени в предмета на поръчката; други разходи, които участват при формирането на цената на доставката, в това число всички нормативно определени разходи, съгласно данъчното, трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и всички присъщи разходи за извършване на възлаганата дейност; разходи, свързани с гаранционната поддръжка на оборудването и батериите за оборудването - поправка на гаранционни повреди, консумативи, труд, командировки, транспортни и пощенски услуги, комуникации и др., замяната на дефектните части и модули) и всякакви други разходи, свързани с изпълнение на поръчката;

д) изявление, че при несъответствие между предложените от него единични и общи цени, приоритет имат единичните цени, както и съгласие, в случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията да приведе предложената обща цена в съответствие с предложените единични цени и приведената обща цена да участва в оценката на офертата му.

След запознаване с представеното ценово предложение, комисията достигна до следните изводи: Участникът е представил ценовото предложение в оригинал на хартиен носител. Документът е подписан от лица, представляващи участника съгласно вписването в търговския регистър. Ценовото предложение съответства на образеца на ценово предложение от документацията за обществена поръчка. От съдържанието на ценовото предложение се установява, че участникът е предложил цени в лева, като същите са закръглени до втория знак след десетичната запетая. Ценовото предложение на участника съдържа цени с положителна стойност, различни от „0" (нула). В ценовото предложение на участника не се съдържа несъответствие между предложената обща цена за изпълнение на поръчката, включваща доставка, а в приложимите случаи и монтаж, настройка, пускане в експлоатация, както и гаранционна поддръжка и единичните стойности, формиращи предложената обща цена.

Водена от изложените мотиви комисията счита, че участникът **„Стратекс" ООД по обособена позиция № 2** следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник **„Некст Левел Инженеринг" ООД е представил оферта с рег. № 32-36617/05.02.2018 г. по обособена позиция № 1 и № 2, 14:56 ч., която съдържа:**

3.1. Техническо предложение по обособена позиция № 1, съдържащо следните документи и предложения:

а) предлага да:

а.1) достави 52 (петдесет и два) броя UPS, с мощност 1 kVA, модел **NPW 1000**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.1 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: https://nlengineering.bg/wp-content/uploads/2018/01/Net-Power-1000VA.pdf ***или*** могат да бъдат установени от приложените

към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

а.2) достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 2 (два) бр. UPS, с мощност 12 kVA, модел **MST12.** Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.2 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: https://nlengineering.bg/wp-content/uploads/2018/01/MST-12.pdf ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

а.3) достави, монтира, настрои и пуснем в експлоатация 1 (един) бр. UPS, с мощност 15 kVA, модел **MST15**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.3 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: https://nlengineering.bg/wp-content/uploads/2018/01/MST-15.pdf ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

а.4) достави, монтира, настрои и пусне в експлоатация 3 (три) бр. UPS, с мощност 10 kVA, модел **MST10**. Техническите характеристики, които притежават предлаганите от нас устройства и съответстващи с минималните изисквания, поставени в т. 1.4 от Техническата спецификация на Възложителя по обособена позиция № 1 се съдържат на следния URL: https://nlengineering.bg/wp-content/uploads/2018/01/MST-10.pdf ***или*** могат да бъдат установени от приложените към настоящото техническо предложение описание на стоките, които ще се доставят, каталози, брошури и др. документи със спецификации за техническите характеристики на предлаганите устройства.

б) Предлаганият срок за изпълнение на дейностите по б. „а", съответно по т. 1 от предложението е 3 (три) месеца, считано от датата на сключването на договора;

в) Предлаганият срок на гаранционна поддръжка е, както следва:

в.1) за оборудването по б. „а.1" от протокола, съответно по т. 1, б. „а" от предложението е 24 (двадесет и четири) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.2) за оборудването по б. „а.2)", съответно по т. 1, б. „б" от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.3) за оборудването по б. „а.3)" от протокола, съответно по т. 1, б. „в" от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка;

в.4) за оборудването по б. „а.4)" от протокола, съответно по т. 1, б. „г" от предложението е 36 (тридесет и шест) месеца и 24 (двадесет и четири) месеца за батериите им, считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка.

г) Предлаганите срокове за отстраняване на възникнал проблемите са, както следва:

г.1) за оборудването по б. „а.1)" от протокола, съответно по т. 1, б. „а" от предложението е 72 (седемдесет и два) часа в работно време (от 9:00 ч. до 17:30 ч. в работни дни за възложителя), считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики;

г.2) за оборудването по б. „а.2)" от протокола, съответно по т. 1, б. „б" до „г" от предложението е 4 (четири) часа в работно време (от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работни дни за възложителя) и 6 (шест) часа в извънработно време, считано от момента на подаване на сервизна заявка/съобщение за повреда (по електронна поща), до момента на възстановяване на

нормалната работоспособност на системата, чрез ремонт на повреденото устройство или осигуряване и включване на оборотно устройство, със същите или по-високи технически характеристики.

д) Декларира, че е съгласен и приема условията за изпълнение на обществената поръчка и клаузите на приложения в документацията проект на договор.

е) Декларира, че валидността на офертата му е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Към техническото си предложение участникът е представил проекта на договор, приложен към документацията и подписан от участника, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срок на валидност на оферта, документ, удостоверяващ право на участника да извършва гаранционна поддръжка на предлаганите устройства.

52 броя UPS-и – 1 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Кутия (format)	Tower	Tower, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Технология	Line Interactive	Line Interactive, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Пълна мощност	1000 VA	1 kVA, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	500 W	600W, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, защото по-голяма част от пълната мощност се преобразува в активна(по-добър КПД), т. е. по-малко загуби
Входно напрежение			
Работно напрежение	220V – 230V AC, монофазно	Монофазен, 220-230-240 VAC, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от	надвишава минималните изисквания, защото горната граница на

		Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	диапазона е по-висока и може да работи с по-голям толеранс на входното напрежение
Толеранс на входното напрежение	170 - 270 V AC	±25 %, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна честота	50 Hz (±5Hz)	Номинална честота 50/60 и диапазон на честотата 40 - 72 Hz, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, може да работи на избираема честота от двете възможни, при съответствие на едната
Захранващ конектор	IEC320 socket	IEC 320, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Изходно напрежение			
Работно напрежение	AC 220 V ±10%	220-230 VAC ±10%, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Работна честота	50 Hz ±1%	50/60 Hz ±1 %,	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Конектори	4 x IEC 320 C13	4 x IEC 320 C13, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Интерфейси	1 x USB 2.0 port и/или 1 x RS232 port	1 x USB 2.0 и 1 x RS232, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б.	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

		„а.1“ по-горе от настоящия протокол	
Ниво на шум	< 50 dB	<40 dBA, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, защото нивото на шума е по-ниско
Управление	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.	Support MS Windows, Linux, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 50 % от активната мощност	10 мин.	Автономност при 100% - 8 мин., съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	Предложението не съответства на минималните изисквания от техническата спецификация. Предложението на участника установява автономност на работа при товар 100 %, а не каквото е минималното изискване за автономна работи пра товар 50 %. На поставеното

			изискване не се съдържа предложение.
Работна среда			
Температура на работа	0° до 40° C	0 - 40° C, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Влажност	0 - 90% без конденз	0 до 90 %, без конденз, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Безопасност	EN 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 620401/A1:2013 and Directive 2014/35/EU, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
EMC /електромагнитна съвместимост/	EN 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „а“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.1“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	12 kVA	12kVA, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	10.8 kW	10,8kW, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б.	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		„а.2“ по-горе от настоящия протокол	
Автономна работа при товар 100 % от активната мощност	>/= 7мин	8 мин., съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	Фази вход/изход 3+N, входно напрежение 380/400/415 VAC и диапазон на входното напрежение ±20 %, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Честота на захранващата мрежа	50 Hz (±5Hz)	Номинална честота 50/60 Hz и диапазон на честотата 40 - 72 Hz, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, защото може да работи с по-голям толеранс на честотата на входното напрежение
Фактор на мощността	>/=0,90	0,99, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Нелинейни изкривявания на входа (THDI)	</=5%	THDI≤3 %, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично с минималните изисквания, съдържащи се в техническата спецификация
Изходно напрежение	380/400/415V +/-1%	Напрежение 380/400/415 VAC и толеранс на напрежението при линеен товар ±1%, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL,	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	
Честота на изхода в режим на инвертор	50Hz +/- 0.01%	Честота 50/60 Hz и толеранс на честотата ±0.01%, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, защото предлагат избираема честота, едната от които е изисканата от възложителя с техническата спецификация
Време за работа при претоварване в режим на инвертор	10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%;	10 мин. % 100 ÷110; 1 мин. % 110÷133; 5 сек. % 133÷200, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, защото предложението е за по-голямо натоварване при зададена продължителност
Технически показатели			
Форма на изходното напрежение	синусоидална	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Форма на изходното напрежение, позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия за синусоидална форма на изходно напрежение
Нелинейни изкривявания в изхода	</=5%, EN62040-3 или еквивалент	≤1 %, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация, генерира по-малко изкривявания
Тип на дисплея	Graphic LCD или еквивалент	Graphic LCD съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б.	идентично с минималните изисквания от техническата спецификация

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
		„а.2“ по-горе от настоящия протокол	
Работна температура	0 ° C до + 40° C	0÷40 ° C, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Относителна влажност	0 – 90 %, без конденз	0 до 90, без конденз, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Максимален шум на 1м (dB)	55	≤48 dBA, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	надвишава минималните изисквания, защото генерира по малко шум
Конфигурация			
Режим "ONLINE", двойно преобразуване	Да	Да, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Възможност за работа в паралел до 4 бр.	Да	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Възможност за работа в паралел до 4 бр., позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия
Вграден автоматичен и ръчен By-Pass	Да	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Вграден автоматичен и ръчен By-Pass,

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
			позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия
Възможност за захранване от 2 /два/ източника	Да	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Възможност за захранване от 2 /два/ източника, позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия
Контрол и управление на батериите	Да	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Контрол и управление на батериите, позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия
SNMP връзка към LAN	Да	SNMP, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите	Да	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Индикация за: обща аларма, работа на бай-пас; отпадане на вх. мрежа; състояние на батериите, позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
			предварително обявените условия
Други изисквания			
Безопасност	IEC 62040-1 или еквивалент	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 620401/A1:2013 и Директива 2014/35/EU, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
ЕМС /електромагнитна съвместимост/	IEC 62040-2 или еквивалент	EN 62040-2 и Директива 2014/30/EU, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Производителност	IEC 62040-3 или еквивалент	IEC 62040-3 Class 1, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Експлоатационен живот на батериите (по EUROBAT)	5 години	5-6 години, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Софтуер за мониторинг и настройка	Да бъде доставен заедно със софтуер за наблюдение и управление в мрежа, с възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника, работещ под	посочения в Раздел I, т. 1, б. „б“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.2“ по-горе от настоящия протокол не съдържа предложение за разглеждания показател	офертата не съответства, тъй като не се съдържа предложение за Софтуер за мониторинг и настройка, позволяващо да бъде направена преценка за съответствие с предварително обявените условия за MS Windows и Linux

2 броя UPS – 12 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
	MS Windows и Linux*. * Изискването е свързано с това, че операционните системи, с които работи Агенция „Митници“ към момента са именно MS Windows и Linux.		

1 брой UPS – 15 kVA			
Показател	***Минимални изисквания***	***Параметри, предложени от участника и документа от офертата, в който се съдържат***	***Оценка за съответствие на предложението***
Пълна мощност	15 kVA	15kVA, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „в“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.3“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Активна мощност	13.5 kW	13,5kW, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „в“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.3“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Автономна работа при товар 100 % от активната мощност	>/= 7мин	8 мин, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „в“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б. „а.3“ по-горе от настоящия протокол	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация
Входно напрежение	3ф+N, 400VAC -15% /+ 20%	Фази вход/изход 3+N, входно напрежение 380/400/415 VAC и диапазон на входното напрежение ±20 %, съгласно информацията, съдържаща се на посочения в Раздел I, т. 1, б. „в“ от Техническото предложение URL, респективно URL, описано в б.	идентично е с минималните изисквания от техническата спецификация